

香芝・王寺環境施設組合 全員協議会

日 時 平成26年8月22日（金）午前9時30分

場 所 香芝・王寺環境施設組合 議場

案 件

粗大ごみ処理施設の爆発事故について

① 事故概要及び事故防止対策について

② 本復旧に伴う工事等について

事故の概要 ; 平成26年6月16日（月）午後2:04 2回の爆発音 → 爆風で作業員が飛ばされていたため、直ちに119番し救急要請 → 負傷が無かったため病院へは搬送せず。
午後2:20に小火発生 → 消火器にて鎮火
原因 : 消防署・警察署による現場検証を行ったが、原因の特定出来ず。
過去2回同様の事故発生…スプレー缶のガスによるものと想定
平成26年6月17日（火）施工業者の日立造船にて確認 →
仮復旧工事¥3,610,000.-にて、6月20日契約 → 6月24日運転再開
香芝市・王寺町で事故発生の広報を行い注意喚起！
8月より王寺町では、スプレー缶は別袋に入れて分別収集を願う！

本復旧に向けて ; 復旧工事について日立造船と協議中である。
約7千万円が必要！・・・部品によっては政策に3か月を要する。
12月には完成を目指したい。
保険により処理可能と思われる。 → 10月に補正予算を計上
従って、香芝市、王寺町への分担金増額は無い！

質問

過去の事故概要は？ → 平成18年度、21年度に発生している。

18年度は復旧費として約71百万円

21年度は少額

いずれの原因もスプレー缶の残ガスと推測

保険の内容は？ → 建物 ¥912,630,000.- 機械 ¥1,359,810,000.-

工事期間は？ → 3か月、期間中の業務停止は極力短縮（2週間）

県下での事故事例は？ → 大規模例は聞いていない。